REGISTRO Nº 3826 FOLIO Nº 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REF.: Adquisición de cable de señales digitales y analógicas tipo industrial antiroedor

Cable de señales digitales y analógicas tipo industrial 2 x 14 AWG

CARACTERISTICAS

Temperatura máxima: 105 °C
Tensión nominal: 300 Volt
Norma constructiva: UL 13 tipo PLCT – UL 2250 tipo ITC
Norma conductores: ASTM B8 Clase B
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos
Aislación: PVC
Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)
Blindaje: Cinta de aluminio-poliester más conductor de drenaje de cobre estañado
Cubierta interna: PVC
Armadura: Corona helicoidal de alambres de acero cincado (galvanizado)
Cubierta; PVC no propagante de incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos
Norma de fuego: UL 1685
Norma de hidrocarburos: NFC 32-200 ASTM D 1239
Norma de aceites: ICEA S 73-532
Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)
Código NEC (NFPA): Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC – Art. 800 CM – Art. 501 áreas clasificadas CL 1 Div. 2 y CL 2 Div. 2

Importante: La protección antiroedores podrá ser en virtud del tipo de material con características especiales y/o con armadura de protección.

Subd. de Electrotecnia y Mecánica

TEL +54 343 4200400 int. 136
FAX +54 343 4200433
MAIL dptoelectrotecnia@tunelsubfluvial.gov.ar
WEB www.tunelsubfluvial.gov.ar
CASILLA POSTAL 189 Correo Argentino
CORREO Av. Urange 3208
Ciudad de Paraná (3100)